

(お知らせ) 当社ホームページの「でんき予報」等に掲載しているデータの誤りおよび訂正について

2023年4月11日
北陸電力送配電株式会社

当社は、ホームページ上で「でんき予報」等を公表しておりますが、そこに掲載しているデータのうち、本年3月29日から4月8日までのデータに誤りがあることが判明いたしました。

具体的には、システム内のデータ処理誤りにより、以下に掲載したデータの算定諸元となる北陸エリアの供給力について、正しい値から「+0.1万kW～+42.3万kW」の範囲で誤った値を使用した結果、北陸エリア使用率は、正しい値から「+0.0%～+13.2%」の範囲で誤った値を掲載する等のデータの誤りがありました。

なお、今回の誤りが安定供給のための需給運用に与える影響はありませんでした。その他の影響については現在確認中ですが、インバランス料金単価への影響はありません。

ご利用いただいているお客さまには大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

■でんき予報等の掲載誤りの箇所

＜北陸エリアでんき予報＞

- ①本日予報(北陸エリア使用率、北陸エリア供給力、広域ブロック使用率)
- ②電力使用状況(本日の電力使用状況、電力使用状況グラフ)
- ③データダウンロード(電力使用状況(3/29～4/8分))

上記につきましては、4月8日にシステム改修を完了し、4月9日以降のデータについては正しい値を掲載しております。なお、3月29日から4月8日までの実績データ(データダウンロード)については、順次正確な値に訂正し掲載する予定です。

URL : 北陸エリアでんき予報(<https://www.rikuden.co.jp/nw/denki-yoho/index.html>)

以 上

別紙 : でんき予報等の掲載誤りの箇所(ホームページ画面)

でんき予報等の掲載誤りの箇所（ホームページ画面）

 : データ誤りについて訂正済の箇所 ※4/9以降は正しい値を掲載しております。

 : 3/29~4/8のデータ誤りについて未訂正箇所 ※近日中にデータを訂正いたします。

掲載誤りの箇所（北陸エリアでんき予報）


① 本日予報



② 電力使用状況



電力使用状況グラフ



③ データダウンロード

データダウンロード

電力使用状況

現在の状況・予測

↓ 本日の電力使用状況

↓ 翌日の電力使用予測

過去の電力使用状況

日付を指定してダウンロードしてください

- 年 - 月 - 日

↓ ダウンロード

エリア需給実績はこちら