

【停電・第17報】停電状況および電力設備の被害状況 (1月10日 17時00分現在)

2024年1月10日
北陸電力株式会社
北陸電力送配電株式会社

令和6年能登半島地震に伴う停電により、多くの皆さまにご不便とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

本日17時00分現在の停電状況、電力設備の被害状況およびそれぞれの復旧状況について、以下のとおりお知らせいたします。

当社グループは、引き続き、協力会社に加え、自治体や自衛隊などの関係機関、他の電力会社と協力・連携しながら、停電の早期解消に向け、全力を尽くしてまいります。

1. 停電被害状況 約 14,500戸

<主な停電地域>

石川県

珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町 の一部地域

停電復旧に際しては、復旧拠点箇所、医療機関、福祉施設、各地域の避難所等を優先して復旧を進めており、順次、復旧エリアを拡大しております。

大きな避難所（200人以上の被災者が避難）については、立入困難な7箇所を除き、すべて送電を完了しております。

また、その他の避難所についても、二次避難の状況など現場の事情を踏まえながら、道路状況等の制約の少ない場所から順次、復旧工事を進めてまいります。

最新の停電状況は、北陸電力送配電HP「停電情報」からご確認ください。

<https://www.rikuden.co.jp/nw/teiden/otj010.html>

2. 復旧体制

当社グループ、協力会社、他電力会社からの応援等、総勢1,000人規模の体制で復旧作業にあたっております。また、停電が継続している地域では、電源車の配備等により、早期の停電解消に努めてまいります。

3. 当社グループの設備被害状況

- ・送電設備 : 一部送電線路にて碍子割れ、素線切れを確認
- ・変電設備 : 一部変電所にて変圧器、開閉装置、ブッシング、避雷器、計器用変圧器の破損を確認
- ・配電設備 : 電柱傾斜 : 約1,150本、電柱折損 : 約300本、断線・混線 : 約750箇所
- ・水力設備 : 異常なし
- ・新エネ設備 : 珠洲太陽光発電所 受電設備・パネル等に損傷を確認
- ・火力設備 : 七尾大田火力発電所1・2号 設備故障多数(1/4お知らせ済み)
富山新港火力発電所石炭1号 設備の一部故障に伴い出力抑制し運転中
富山火力発電所4号 設備点検のため停止中
- ・原子力設備 : 別途お知らせ
安全上の問題となる設備被害はありません。また、発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。

また、北陸エリアの需給状況は、北陸電力送配電HP「北陸エリアでんき予報」からご確認いただけます。

https://www.rikuden.co.jp/nw/denki-yoho/index.html#t_forecast

以 上