

## <石川>加賀変電所における非常用発電機の燃料流出について

2024年12月2日  
北陸電力送配電株式会社

本日10時30分頃、加賀変電所の非常用発電機の燃料タンクから燃料（軽油3リットル程度）が洪水調整池に漏れ出ていることを確認しました。

大半が排水溝を通して河川に流出したと想定されることから、関係機関等に連絡するとともに、すみやかに燃料の流出防止措置を講じ、排水溝等において確認することができた燃料をすべて回収しました。

本事案により漏れ出た油の全量回収は、既に河川に流出し回収が困難な状況であります。漏れた油量は微量であり、環境への影響はないと考えております。

関係者の皆さま、地域の皆さまには、大変なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後はこのような事象を起こさないよう、再発防止に努めてまいります。

- 発見した日時 2024年12月2日（月）10時30分頃
- 漏れた油の種類 軽油（非常用発電機の燃料）
- 漏れた油の量 3リットル程度
- 油が漏れた原因 調査中

以上