

志賀原子力発電所SPDS計算機の不具合に関する 調査状況について

平成12年1月1日
北陸電力株式会社

当社志賀原子力発電所1号機において1月1日0時00分頃にSPDS計算機のデータの送信が停止しました。(1月1日4時20分公表済)

その後、復旧作業を行っていましたが、処理するデータを1月1日0時00分以降のもののみとしたところ、14時頃からデータの表示が可能となり、その後においてデータの取り込み及び表示が、問題なく継続し、他の計器と一致していることから、正常に表示していると17時に判断しました。

尚、念のため今後監視を続けるとともに、原因調査を行うこととしております。

以上