

50万ボルト能越幹線1号線の停止について

平成17年12月22日
北陸電力株式会社

12月21日22時26分、雷撃により中能登変電所構内の50万ボルト能越幹線（南福光変電所：富山県南砺市才川七～中能登変電所：石川県羽咋郡志賀町矢駄）1号線用避雷器が損傷し、同送電線が停止する事故が発生しました。

現在、志賀原子力発電所および七尾大田火力発電所で発電した電力は、能越幹線2号線で安定送電しています。なお、この事故によるお客さまの停電は発生していません。

当社は、能越幹線1号線の復旧作業に全力を挙げて取り組んでいます。

以上

発生箇所

