

## <富山>成子第二発電所からの油漏れについて（第3報）

平成24年1月31日  
北陸電力株式会社

昨日（1月30日）発生しました「成子第二発電所からの油漏れ」に関して、神通川左岸合口用水の油を回収し、通水を再開しましたのでお知らせいたします。

昨日、当社の成子第二発電所（水力発電所、出力：1,900kW）において、約10リットルの油漏れが発生しました。（1月30日・1月31日お知らせ済み）

これに伴い、当社は直ちに神通川左岸合口用水への通水を停止して、油の回収作業を実施していましたが、16時に作業を終了し、17時10分に関係箇所へ連絡のうえ神通川左岸合口用水への通水を再開いたしました。

なお、油拡散防止のために設置したオイルフェンスは、通水後に、油膜がないことを確認のうえ撤去する予定です。

今回の油漏れ及び通水停止につきまして、関係の皆さま方にご迷惑及びご不便をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

以 上