

## 東京都内で発生した停電を踏まえた対応に関する 指示に基づく点検結果の報告について

平成28年11月11日  
北陸電力株式会社

当社は、本日（11月11日）、東京都内で発生した停電を踏まえた対応に関する国からの指示<sup>\*</sup>に基づく点検結果について、経済産業省に報告しましたのでお知らせします。

当社は、10月13日、経済産業省より、10月12日に東京都内で発生した停電を踏まえた対応に関する緊急点検の指示文書を受領しました。（平成28年10月14日お知らせ済み）

点検の結果、本日（11月11日）、送電設備におけるすべての可燃性送電ケーブル（OFケーブル<sup>\*</sup>）について、異常がないことを経済産業省へ報告いたしました。

以 上

※指示内容：

高経年化による劣化が疑われる可燃性の地中送電ケーブルについて、その安全性が適切に確保されているか、緊急点検を行い、点検状況について、一月以内の可能な限り早期に、経済産業省に報告すること。

※OFケーブル：

電線の回りに油をしみこませた紙を巻いて金属パイプ（アルミ製）の中に収め、隙間に油を満たして絶縁したケーブル。

別紙：東京都内で発生した停電を踏まえた対応に関する指示に基づく点検結果の概要

東京都内で発生した停電を踏まえた対応に関する指示に基づく  
点検結果の概要

1. 送電設備の点検概要

- ・OF ケーブルおよび給油装置の外観点検ならびに油量・油圧点検を前倒して実施し、異常はありませんでした。

点検箇所

電圧 [kV]	送電線路数	回線延長 [km]
77	3	18.825
66	2	6.076

以上